



시험 성적서

(성적서 번호 : GMC2013-293)

1. 신청인

- 회사명 : (주)WA-S&B
- 대표자 : 염재승
- 주소 : 인천광역시 서구 원당동 531

2. 품명

- 시료명 : 절수부속
- 제작회사 및 형식 : (주)WA-S&B

3. 성적서의용도 : 품질확인용

4. 접수일자 : 2013. 08. 27

5. 시험일자 : 2013. 08. 27 ~ 2013. 09. 12

6. 시험방법 : KS B 2331 : 2011, EL222-2000/5/2012-126

7. 시험환경 :

- 온도 : (22 ± 3) °C, 습도 : (40 ~ 50) % R.H.

8. 시험결과 : 별지참조

| 확인 | 시험자 | 승인자 |
|----|---------------|--------------------------------|
| | 성명 : 최동균 (서명) | 직위 : 기술책임자(정) 성명 : 박완규 (서명) |

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 사본은 무효입니다.


2013년 09월 12일



한국기계전기전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (435-862) 경기도 군포시 금정동 693-27

Tel: 031-459-9706, Fax: 031-459-9711



시 험 결 과

(성적서 번호 : GMC2013-293)

| 시 료 | 항 목 | 최대토수유량 (L/min) | 시험방법 |
|--------------|-----|-------------------|--|
| SB 101(세면기용) | | 3.5 | KS B 2331 : 2011, EL222-2000/5/2012-126 |
| SB 831(주방용) | | 3.5 | |

| 시 료 | 항 목 | 최대토수유량 (L), (1초작동) | 시험방법 |
|-------------------|-----|-----------------------|---|
| SB 801(양변기 세척밸브용) | | 5 | KS B 2369 : 2012, EL224-2000/4/2012-36 |
| SB 841(소변기 세척밸브용) | | 0.35 | |

끝.

참고. 본 시험성적서는 아래의 수전 및 세척밸브를 이용하여 시험한 결과임.

| 제조사명 | 모델명 | 적용 절수부속 |
|-------|-----------------|---------|
| 그린이앤지 | SGR270, 세면기수전 | SB 101 |
| 대림바쓰 | TFT301, 양변기세척밸브 | SB 801 |
| 한일테크 | HI-104, 소변기세척밸브 | SB 841 |
| 킴스코파세 | KS210, 주방용수전 | SB 831 |